

Prot. 13063 MF

Monza,

16 OTT, 2012

Trasmessa via fax
(originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 82/05)

17 OTT 2012
7872
6 8

Spett.le **Comune di Ceriano Laghetto**
Via Roma, 18
20020 CERIANO LAGHETTO (MB)
02/96460215c.a. **Ass. LL.PP. R. Crippa**
Arch. L. Balzaretti**Oggetto: Disservizio del giorno 11.10.12**

Da quanto riscontrato dai nostri operatori, intervenuti in loco a seguito delle prime chiamate pervenute al numero verde del pronto intervento attorno alle ore 19.15, il disservizio segnalato è stato determinato dalla fermata di entrambi i pozzi in esercizio presso l'acquedotto di Ceriano Laghetto, per i quali sono intervenute le protezioni con conseguente apertura dei circuiti di alimentazione elettrica.

Data la circostanza inusuale della fermata concomitante degli impianti, che ha causato lo svuotamento del serbatoio ed i conseguenti disagi, stiamo approfondendo le cause che possono aver determinato tale inconveniente, che in prima ipotesi potrebbero derivare da anomalie sulla rete elettrica o da un malfunzionamento del sistema di telecontrollo.

Segnaliamo che i pozzi comunali, effettuati i necessari controlli, sono stati riattivati verso le ore 20.15 e nel giro di un'ora circa la distribuzione è progressivamente tornata alla normalità.

Ci scusiamo per l'inconveniente e rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL DIRETTORE TECNICO RETI
Ing. Mariano Ludovico

viale E Fermi 105
20900 Monza (MB)tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74brianzacque@legalmail.it
www.brianzacque.it

p.iva 03988240960

cap. soc. € 29.171.450,00 i.v.